



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 25 105 CV

Žadatel: HANÁK NÁBYTEK, a.s.
Komenského náměstí 363/8, 767 01 Kroměříž
IČ: 26231573

Výrobek: dveře MILENIUM AKUSTIK

Výrobce: HANÁK NÁBYTEK, a.s.
Komenského náměstí 363/8, 767 01 Kroměříž

Specifikace výrobku:

Jednokřídlové dřevěné dveře plné hladké bez polodrážky, v dřevěné obložkové zárubni, rozměry křídla 920 x 1970 mm. Rám křídla: smrkový masiv. Složení křídla: plášť deska MDF, výplň izolační deska o tloušťce 28 mm. Tloušťka křídla 40 mm. Kování: 2 skryté dvevní závěsy, magnetický zámek, kliky. Těsnění: 1x v zárubni, padací práh.

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru	Zkušební metoda	Výsledek
Vážená neprůzvučnost	ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	$R_w (C; C_{tr}) = 28 (-2; -4) \text{ dB}$

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 131/20, AZL1007.1, ITC, a.s. – divize CSI, Zlín, ze dne 21.5.2020.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Martin Jurča
Vydáno ve Zlíně, dne: 16.06.2025
Platnost do: 15.06.2028




Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI