



INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín, Česká republika
Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství



vydává

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. 26 021 CV

Žadatel: HANÁK NÁBYTEK, a.s., Komenského náměstí 363, 767 01 Kroměříž
IČ: 26231573

Výrobek: MILENIUM PROSKLENÉ - jednokřídlové bezfalcové dveře, tloušťky
40 mm, částečně prosklené - zasklení Float 4

Výrobce: HANÁK NÁBYTEK, a.s., Komenského náměstí 363, 767 01 Kroměříž
IČ: 26231573

Specifikace výrobku:

Jednokřídlové dveře, bezfalcové, částečně prosklené, v dřevěné zárubni. Rozměry křídla 920 x 1970 mm, tloušťka křídla 40 mm. Zasklení: Float 4 mm. Těsnění: 1x v zárubni, 1x padací lišta Comaglio T017. Složení křídla: oboustranně MDF deska tloušťky 6 mm; obvodový rám: masiv smrk, výplň: voština standard.

Vlastnost výrobku:

Název ověřovaného parametru Zkušební metoda	Zárubeň	Těsnění ve spodní části dveří	Výsledek
Vážená neprůzvučnost ČSN EN ISO 10140-2, ČSN EN ISO 717-1	dřevěná	1 x padací lišta Comaglio T017	$R_w (C; C_{tr}) = 31 (0; -1) \text{ dB}$

Tímto certifikátem se potvrzuje výsledek zkoušky vlastnosti testovaného vzorku výše uvedeného výrobku. Platí pro velikost dveří do 1,5 násobku plochy zkoušeného vzorku.

Podklady: Protokol o zkoušce č. 415601948-07, AZL1007.1, ITC,a.s., Divize CSI Zlín, ze dne 12.12.2025.

Certifikát platí pouze pro zkoušený vzorek výrobku, jehož specifikace je podrobně uvedena ve výše uvedeném protokolu o zkouškách a potvrzuje výhradně uvedené výsledky zkoušek. Tento certifikát nenahrazuje povinnost výrobce provést posouzení shody podle platných předpisů regulujících uvádění stavebních výrobků na trh v zemi zamýšleného použití výrobku.

Vypracoval: Ing. Martin Jurča
Vydáno ve Zlíně, dne: 05.02.2026
Platnost do: 05.02.2029



v.z.
Ing. Vlastimil Kučera, Ph.D.
Ředitel divize CSI